



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Avenida Augusto Pestana, 790, Centro CEP: 29.900-192 – Linhares/ES  
Telefone: (27) 3372-6800 Site: [Linhares.es.gov.br](http://Linhares.es.gov.br)

**OFÍCIO SEMOS N° 001155/2024**

LINHARES-ES, Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

**Ao Senhor**

**Wellington Vicentini**

**Presidente da Câmara Municipal de Linhares**

**Assunto: Resposta ao requerimento nº 9542/2024.**

Exmo. Presidente,

Em atenção ao requerimento supracitado, no qual o Vereador Alysson Reis solicita a drenagem da Rua Antônio Jovita, no Distrito de Bebedouro, neste Município, vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais é composto pelas ações de planejamento, gestão e operação, com ações estratégicas de curto, médio e longo prazo, visto que a execução de projetos e obras requer adequação ao plano plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária anual.

A fim de minimizar os alagamentos melhorando a eficiência do sistema em locais já dotados de redes e ainda a implantação do sistema de drenagem em áreas carentes do sistema foram executadas e estão em execução várias obras em diversos bairros da cidade. Além disso, são realizadas regularmente ações de manutenção do sistema de drenagem, com média anual de 4,2 mil horas de desobstrução de redes a.a.; 4,3 mil horas de limpeza manual de bueiros a.a.; 42 km de varrição a.a.; 150 metros de reparos em redes danificadas





**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Avenida Augusto Pestana, 790, Centro CEP: 29.900-192 – Linhares/ES  
Telefone: (27) 3372-6800 Site: [Linhares.es.gov.br](http://Linhares.es.gov.br)

Enfatiza-se que precipitações intensas acima das médias históricas e fora dos parâmetros de cálculos meteorológicos, hidrológicos e hidráulicos não são comportados pelos sistemas de drenagem.

A implantação de novas redes requer a elaboração de projeto executivo de engenharia, licenciamento ambiental, dentre outros procedimentos. Para tanto, registramos a demanda para avaliação técnica.

Desde já agradecemos a atenção, e colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**João Cleber Bianchi**

**Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

